

Ratsherrn
Patrick Engels

patrick.engels@afd-ratsfraktion-bottrop.de

Bottrop, 13.12.2023

Ihre Anfrage betr. „Feuerwehr-Fehlalarme bzw. Fehleinsätze an der Flüchtlingsunterkunft Tannenstraße in Bottrop“

Sehr geehrter Herr Engels,

Zu Ihrer o.g. Anfrage kann ich Ihnen folgende Informationen und Antworten geben:

Frage 1.: *Wie viele Fehleinsätze der Feuerwehr wurden in diesem Jahr bereits zur Flüchtlingsunterkunft an der Tannenstraße gefahren?*

Die Feuerwehr Bottrop ist im Jahre 2023 sechsmal zu Fehlalarmen der Brandmeldeanlage in der Flüchtlingsunterkunft ausgerückt.

Frage 2.: *Zu welchen Tageszeiten und zu welchen Kalenderdaten musste die Flüchtlingsunterkunft aufgrund von Fehlalarmen durch die Feuerwehr angefahren werden? Bitte die Einsätze mit Uhrzeit und Datum angeben.*

22.08.2023	16:21:22 Uhr
05.09.2023	17:13:38 Uhr
06.09.2023	15:47:09 Uhr
30.09.2023	13:42:53 Uhr
24.10.2023	14:46:13 Uhr
22.11.2023	18:45:58 Uhr

Frage 3.: *In welcher Höhe bewegen sich die Kosten, welche für die Stadt Bottrop bzw. den Steuerzahler diesbezüglich anfielen?*

Gemäß der Kosten- und Entgeltsatzung der Feuerwehr der Stadt Bottrop vom 16.12.2016 wird eine grundlose und vorsätzliche Alarmierung, eine nicht bestimmungsgemäße oder missbräuchliche Auslösung einer Brandmeldeanlage sowie eine ungeprüfte Weiterleitung einer Brandmeldung durch einen Sicherheitsdienst pauschal mit 1.013,00 € veranschlagt.

Dieser Betrag wird bei einer nicht bestimmungsgemäßen Auslösung einer Brandmeldeanlage, die durch die Stadt Bottrop betrieben wird, jedoch nicht durch die Feuerwehr erhoben, so dass für die Stadt Bottrop bzw. den Steuerzahler real die Betriebskosten der Fahrzeuge sowie die Aufwandsentschädigungen und Lohnfortzahlungen der Freiwilligen Feuerwehr anfallen.

Frage 4.: *Welche Gründe können für die aufgetretenen Fehlalarme seitens der Stadtverwaltung benannt werden, wie zum Beispiel das missbräuchliche Auslösen eines Feueralarms durch die Bewohner?*


In fünf Fällen handelte es sich um einen technischen Defekt der Brandmeldeanlage. In einem Fall kam es zu einer vermutlich anlasslosen Betätigung eines Druckknopfmelders durch eine unbekannte Person.

Frage 5.: *Welche Lösungsansätze existieren bereits, oder werden derzeit erarbeitet um der Problematik zu begegnen?*

Die Brandmeldeanlage wird regelmäßig gewartet, um die Anzahl der Fehlalarme möglichst gering zu halten. Von Seiten des Sozialamtes werden alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten genutzt, die Anzahl der Fehlalarme möglichst gering zu halten. Der Hausverwalter und die soziale Betreuung unterrichten die Bewohner regelmäßig über die Thematik der Brandmeldeanlage.

Ihre Anfrage und dieses Antwortschreiben werde ich den Vorsitzenden der anderen Fraktionen und den Sprechern der Ratsgruppen zur Kenntnis geben.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal line above a series of three rounded, connected loops, ending with a small dot.